

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2020-P-41166.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000048152, adrese: Siguldas novads, Sigulda, Pils iela 16, LV-2150

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67611720, e-pasts: partika@bior.lv, 18.06.2020 plkst. 14:40 (pavadraksta Nr: PV-2020-P-41166)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41166/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

7. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Avota ūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Siguldas novada pašvaldība (90000048152)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Kovāča tālrunis: 25755179; amats: Siguldas nov. pašvaldība ;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav

Parauga ņemšanas vieta: "Gūtmaņālas avots"

Parauga ņemšanas datums, laiks: 18.06.2020

Paraugi pieņemti Rīgā, Lejupes ielā 3: 18.06.2020 plkst. 14:40

Testēšana uzsākta:18.06.2020.Testēšana pabeigta:20.06.2020.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/250ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1 KVV/250ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 25.06.2020

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.