

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2021-P-628083.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000048152, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67611720, e-pasts: partika@bior.lv, 02.09.2021 plkst. 14:50 (pavadraksta Nr: PV-2021-P-628083)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-628083/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Siguldas novada pašvaldība (90000048152)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Kovāča tālrunis: 25755179; amats: Siguldas nov. pašvaldība ;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav

Parauga ņemšanas vieta: Saltavots

Parauga ņemšanas datums, laiks: 02.09.2021 11:00 līdz : 02.09.2021 14:00

Paraugi pieņemti Rīgā, Lejupes ielā 3: 02.09.2021 plkst. 14:50

Testēšana uzsākta:02.09.2021.Testēšana pabeigta:04.09.2021.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 06.09.2021

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.