

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2022-P-383702.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000048152, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, e-pasts: maija.kovaca@sigulda.lv

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67611720, e-pasts: partika@bior.lv, 28.06.2022 plkst. 15:15 (pavadraksta Nr: PV-2022-P-383702)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-383702/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Avota ūdens

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Siguldas novada pašvaldība (90000048152)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Kovāča tālrunis: 25755179; amats: Siguldas nov. pašvaldība ;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: paškontrolē

Parauga ņemšanas vieta: Princešu avots

Parauga ņemšanas datums, laiks: 28.06.2022 08:00 līdz : 28.06.2022 14:00

Testēšana uzsākta:28.06.2022.Testēšana pabeigta:30.06.2022.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/250ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/250ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 30.06.2022

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.