

APZĪMĒJUMI

- Kabeļlīnijas maģistrālā trase (orient.)
- Kabeļlīnijas trase (orient.)
- PEHD aizsargcaurule
- Izvads/pieslēgums iekārtai
- XT — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20
- XS- — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44
- Kontaktligzdu kārba grīdā 72x276x200 6vietīga
- XO — Kontaktligzdu kārba grīdā 72x276x200 8vietīga
- SS;AS;MS;ASS — Sadalne, v/a; Sadalne, z/a
- Kabeļlīnijas stāvvads

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība,m2	Grīdas tips
2.1	Halle		
2.2	Kabinets		
2.3	Kabinets		
2.4	Kabinets		
2.5	Kāpņu telpa		
2.6	Tualete		
2.7	Virtuves niša		
2.8	Apkopes inv.t.		
2.9	Kabinets		
2.10	Birojs		
2.11	Apspriežu telpa		
2.12	Kabinets		
2.13	Grāmatvedība		
	KOPĀ:	287.29 m2	

Piezīme:

1. Kabeļlīnijas izbūvēt zem grīdas seguma un sienu apšuvuma, izmantojot kabeli ar aizsargcauruli Profit ML vai analogas markas.
2. Kontaktligzdu kabeļkanālus XO izbūvēt precizējot darba vietu izvietojumus dabā, sākotnēji paredzot kabeļu rezervi l=1.5m.
3. XO paredzēt ar grīdas seguma pārklājumu.
4. Kabeļlīniju trasi precizēt būvniecības gaitā.

Būvpr.d.vad.	A. Mūzis		
Inženieris	V. Golubeva		

PROJEKTĒTĀJS:

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda
OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku
PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome
RASĒJUMS:	2. stāva plāns. Spēka tīkli

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
EL-5-7.dwg	2014/657	TP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
1:100	15/20	EL-6