



- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama;
  - Ienākošie kabeļi ievadi un aizsejošie no augšas.
  - Ik<sub>m3</sub><6 kA
  - Sadalni aprīkot ar 10% rezervi.
  - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
  - Aprīkot ar slēdzeni.
  - Uzstādīt rezerves automātslēdžus, perspektīviem pieslēgumiem.
  - Pirms sadalnes komplektācijas pasūtīšanas, iesniegt sadalnes rasējums skatīšanai ar projekta autoru.

Būvpr.d.vad.	A. Mūzis			ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda
Inženieris	V. Golubeva			OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku
				PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome
				RASELUMS:	Sadalnes AAS-2 shēma

PROJEKTĒTĀJS:

BALTEX

GROUP

DIĶa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

FAILS:	PASŪTĪTUMA NR.:	STADIJA:
EL-1-4.dwg	2014/657	TP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	
	6/20	EL-3.2