

Piezīme:

1. Sadalne individuāli komplektējama:
2. Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Ikm3<6 kA
4. Sadalni aprīkot ar 10% rezervi.
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
6. Aprīkot ar slēdzeni.
7. Uzstādīt rezerves automātslēdžus, perspektīviem pieslēgumiem.
8. Pirms sadales komplektācijas pasūtīšanas, iesniegt sadalnes rasējums skaņošanai ar projekta autoru.

Būvpr.d.vad.	A. Mūzis		
Inženieris	V. Golubeva		

PROJEKTĒTĀJS:

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Pils iela 16, Sigulda

OBJEKTS: Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku

PASŪTĪTĀJS: Siguldas novada dome

RASĒJUMS: Sadalnes AAS-5 shēma

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
EL-1-4.dwg	2014/657	TP
MĒROGS:	LAPU SKAITS: 9/20	LAPA: EL-3.5