



INIC 8
2,46 kVA
0,963 kvar
N3, 0,7

INIC 8
Kabeļs: 1,5 kA
Ik: 100,415 kA
Ist: 0,381 kA

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama:
 - Ienākošie kabeļi ievadi un aizsejotie no augšas.
 - Ik₃₀ 3-6 kA
 - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
 - Diferenciālsarīzības klase AC 30mA
 - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi
 - Izbūvēt I kārtas iekārtas.
 - Pirms sadalnes komplektācijas pasūtīšanas, iesniegt sadalnes rasējums skanošanai ar projekta autonu.

Būvpr.d.vad.	A. Mūzis	ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda			
Inženieris	V. Golubeva	OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku			
		PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome			
		RASĒJUMS:	Sadalnes AS-1 shēma			
PROJEKTAJS:		FALŠS:	EL-5-7.dwg	PASŪTĪTUMA NR.:	2014/657	
		MĒROGS:	LAPU SKAITS:	18/20	LAPA:	EL-7.1
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv						