

Rasējumu saraksts

Nr.p.k.	Lapas nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji	ELT1
2	Teritorijas elektrotīkli	ELT2
3		
4		

Projekts atbilst:
LEK 082; LEK 129 LBN 201-07
u.c normatīvo aktu prasībām.

Piezīmes:

Piezīme:

1. Esošās kabelīnijas precizēt dabā.
2. Projektējamo Kabelīniju šķērsojumus ar citām inženierkomunikācijām skatīt ŪKT daļā.
3. Kabeli guldīt ar savstarpējo horizontālo un vertikālo attālumu 0.25m.
4. Kabelīnijas guldīt 0.7m dziļumā no projektējamās atzīmes.
5. Zemē guldīt kabeli ar aizsargcauruli, profit ml vai analogas markas.
6. Pieslēgt NYY-J 4x50 kabeli pie CK, pardezot drošinātāju ielikņus.
7. Zemējuma kontūru izbūvēt 0.5m dziļumā min. 1m no ēkas pamatiem.R<4 Omi
8. Skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu un pielikumu.
- 9.

BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS.

<p>Šī būvprojekta <u>ELT</u> daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.</p>	
<p>Būvprojekta daļas vadītājs:</p>	<p><u>Auseklis Mūzis</u> (vārds un uzvārds) <u>Nr. 70-3086</u> (sertifikāta Nr.)</p>
<p><u>2014.gada decembris.</u> (datums)</p>	<p>_____ (paraksts)</p>

Būvpr. vad.	A. Polis			ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda
Būvpr.d.vad.	A. Mūzis			OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku
Inženieris	V. Golubeva			PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome
PROJEKTĒTĀJS:				RASĒJUMS:	Vispārīgie rādītāji
 <p>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</p>				FAILS:	ELT.dwg
				PASŪTĪJUMA NR.:	2014/657
				STADIJA:	TP
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:
					1/2
				LAPA:	ELT-1