



- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama:
 - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsējošie no augšas.
 - Ikms<6 kA
 - Sadalni aprīkot ar 10% rezervi.
 - Nodrošināt TN-S zemešanas sistēmu R<4 omi.
 - Aprīkot ar slēdzēni.
 - Uzstādīt rezerves automātslēdžus, perspektīviem pieslēgumiem.
 - Pirms sadalnes komplektācijas pasūtīšanas, iesniegt sadalnes rasējums skanošanai ar projekta autoru.**

Būvpr.d.vad. A. Mūzis				ADRESE: Pils iela 16, Sigulda			
Inženieris V. Golubeva				OBJEKTS: Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku			
				PASŪTĪTĀJS: Siguldas novada dome			
PROJEKTĒTĀJS:				RASEJUMS: Sadalnes AAS-3 shēma			
FAILS:		PASŪTĪJUMA NR.:		STADIJA:			
EL-1-4.dwg		2014/657		TP			
MĒROGS:		LAPU SKAITS:		LAPĀ:			
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv		7/20		EL-3.3			