

Pieņemtie apzīmējumi:

- Mērījuma vieta, savienojums apaļdzelzs 8mm/apaļdzelzs 10mm
- Zibensuztvērējs ar stiprinājumiem H=1.5m
- Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju.
- Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju-līmējams stiklotai virsmai.
- Pazemes vadītājs, cinkots plakandzelzs 40x4
- Pazemes vadītājs, cinkots apaļdzelzs 10mm
- Savienojuma spaile apaļdzelzs/ apaļdzelzs
- Savienojuma spaile plakandzelzs/ apaļdzelzs
- Savienojuma spaile ar metāla konstr.
- Vertikāls zibensnovadītajs
- Izplešanās elements
- Potenciālizlīdzinošā kopne
- Zemējuma vertikālais elektrods

Piezīme:

1. Projektā paredzēt III klases zibensaizsardzības sistēma.
2. Zibensaizsardzības sistēmu izbūvēt pēs EN 62305 standarta.
3. Kā utvērējs darbojas Zn apaļdzelzs 8mm siets 15x15m un uztvērējstieņi stiprināmi pie skursteņa un jumta konstrukcijas.
4. Vertikālos zibensnovadītājus uzstādīt gar notekām 0.2 m
5. Vertikāliem zibensuztvērējiem uztādīt mērijuma klemmi.
6. Izmēri doti metros.
7. Zemējuma kontūra pretestība R< 4 omi skat. ELT-2,

Būvpr.d.vad.	A. Mūzis		
Inženieris	V. Golubeva		

PROJEKTĒTĀJS:

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda	
OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku	
PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome	
RASĒJUMS:	Fasād asīs A-B. Zibensaizsardzības sistēma	
FAILS: EL-8-9.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: 2014/657	STADIJA: TP
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 20/20	LAPA: EL-9