



- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama:
 - Ienākošie kabeļi ievadi un aizsejotie no augšas.
 - Ik_{m3}<6 kA
 - Sadalni aprīkot ar 10% rezervi.
 - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
 - Aprīkot ar slēdzeni.
 - Uzstādīt rezerves automātslēdžus, perspektīviem pieslēgumiem.
 - Pirms sadalnes komplektācijas pasūtīšanas, iesniegt sadalnes rasējums skaņošanai ar projekta autoru.

Būvpr.d.vad.		A. Mūzis		ADRESE:		Pils iela 16, Sigulda	
Inženieris		V. Golubeva		OBJEKTS:		Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku	
				PASŪTĪTĀJS:		Siguldas novada dome	
PROJEKTĒTĀJS:				RASEJUMS:		Sadalnes AAS-4 shēma	
				FALŠS:		PASŪTĪTUMA NR.:	
						2014/657	
				MĒROGS:		LAPU SKAITS:	
						8/20	
						LAPĀ:	
						EL-3.4	



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltixgroup.lv