

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Cēsis
16.03.2016. Nr. 31-6/993
Uz 07.03.2016. Nr. 993/31-6
Klienta Nr. _____

Siguldas novada domei
Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, LV-2150

Par tehniskajiem noteikumiem
Pils ielas apļveida krustojuma pārbūvei,
Siguldā, Siguldas novadā

Atbildot uz Jūsu 02.03.2016. iesniegumu Nr. 5.2-2/478, par tehnisko noteikumu izsniegšanu Pils ielas apļveida krustojuma pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) Cēsu iecirknis informē, ka minētā ielā ir izbūvēti Sabiedrībai piederoši vidējā spiediena (II klases) <4 bar (< 0,4 MPa) sadales gāzesvadi un iekārtas.

Informāciju par esošajiem gāzesvadiem var saņemt Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413)

Būvprojektu, izstrādāt uz Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna.

Izstrādājot būvprojektu, lūdzam ievērot šādas prasības:

1. atspoguļot esošo gāzesvadu novietnes;
2. precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Cēsu iecirkņa Siguldā pārstāvi. Nepieļaut zemes virskārtas noņemšanu, samazinot gāzesvada ieguldīšanas dziļumu seklāk par 1,0 m;
3. saglabāt visas esošās gāzesvadu iekārtas un gāzesvadu armatūru kapes. Ja tiek paredzēts uzklāt asfaltbetona segumu, tad esošās kapes jānomaina ar peldošajām kapēm (paredzēt projektā un tāmē);
4. veicot projektēšanas un rakšanas darbus gāzesvada šķērsojuma vietās un 5 m zonā ap gāzesvadu, kā arī paredzot apzaļumošanas darbus, sētu vai citu arhitektonisku elementu uzstādīšanu 5 m zonā ap gāzesvadu saskaņot šos darbus Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413);
5. projektēšanas un izbūves laikā ievērot LR būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot LR Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām;
6. projektējot inženierkomunikāciju novietnes, šķērsprofilā, vietās, kur sadales gāzesvads nav izbūvēts paredzēt, perspektīvā sadales gāzesvada novietni ielu sarkanajās līnijās atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN-008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām;
7. izstrādāto būvprojektu saskaņot ar Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413);

8. projektējot, ņemt vērā, ka esošo gāzesvadu un to iekārtu pārvietošana ir nevēlama. Ja iepriekš minēto gāzesvadu un to iekārtu pārvietošana ir pamatoti nepieciešama, lūdzam iesniegt Sabiedrībā pieprasījumu atsevišķiem tehniskajiem noteikumiem ar priekšlikumiem iespējamām gāzesvadu un to iekārtu novietnēm. Darām zināmu, ka visus ar gāzesvadu un to iekārtu pārvietošanu saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs par saviem līdzekļiem;
9. tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 gads.

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
Komerpcilnvarnieks
Cēsu iecirkņa vadītājs

G.Dzedonis

Dzedonis 64107001
26333725