

08-01/41

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Cēnis

16.07.2010. Nr. 31-6/4417

uz 16.07.2010. Nr. 1412/31-6

SIA „LIVLAND būve”

Brīvības ielā 47, Rīgā, LV-1010

Klienta Nr. _____

*Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
veloceliņu izbūvei Siguldas novadā,
Siguldā, Jūdažu, Laurenču, Kalna un Rūdolfa Blaumaņa ielās*

Atbilstot uz Jūsu vēstuli Nr. K-TP-816-07/2010 no 13.07.2010. par tehnisko noteikumu izsniegšanu tehniskā projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauņiju” ieviearos, veloceliņu izbūvei Siguldas pilsētā, Jūdažu, Laurenču, Kalna un Rūdolfa Blaumaņa ielās izstrādei, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Cēsu iecirknis informē, ka minētajās ielās ir izvietoti videjā spiediena gāzesvadi.

Informāciju par esošajiem gāzesvadiem var saņemt Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67972303; 29340161).

– Tehnisko projektu “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauņiju” izstrādāt uz Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna.

Izstrādājot tehnisko projektu, lūdzam ievērot šādas prasības:

1. atspoguļot esošo gāzesvadu novietnes;
2. precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Cēsu iecirkņa Siguldā pārstāvi;
3. saglabāt visas esošās gāzesvadu iekārtas un gāzesvadu armatūru kapes. Ja tiek paredzēts uzklāt asfaltbetona segumu, tad esošās kapes jānomaina ar peldošajām kapēm (paredzēt projektā un tāme);
4. izbūvējot komunikāciju akas projektā paredzēt caurumu DN10-15mm urbānu komunikāciju aku vākos 15m zonā ap gāzes vadiem;
5. veicot projektēšanas un rakšanas darbus gāzesvada šķērsojuma vietās un 6 m zonā ap gāzesvadu, saskaņot šos darbus Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67972303; 29340161);
6. paredzot apzaļumošanas darbus, sēnu vai citu arhitektonisku elementu uzstādīšanu 4 m zonā ap gāzesvadu, saskaņot darbus Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67972303; 29340161);
7. projektēšanas un izbūves laikā ievērot LR būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot LR Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām.
8. Izstrādāto būvprojektu saskaņot Sabiedrības Cēsu iecirknī, Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67972303; 29340161).
9. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 gads.

Komerccpilnvarnieks
Iecirkņa vadītājs.

G.Dzedonis

Dzedonis 64107004