

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Cēsis  
06.08.2014. Nr. 31-6/2644  
Uz 29.07.2014. Nr. 2644/31-6  
Klienta Nr. \_\_\_\_\_

Siguldas novada domei  
Pils ielā 16, Siguldā,  
Siguldas novadā, LV-2150

Par tehniskajiem noteikumiem  
Zinātnes ielas rekonstrukcijai  
Peldes, Siguldas pagasts, Siguldas novads

Atbildot uz Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu Zinātnes ielas rekonstrukcijai Zinātnes ielā posmā no šosejas A2 līdz šosejai A8, Peldes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) Cēsu iecirknis informē, ka minētās ielās ir izbūvēti Sabiedrībai piederoši vidējā ( $< 0,4$  MPa) un zemā ( $< 5000$  Pa) spiediena gāzesvadi un iekārtas.

Informāciju par esošajiem gāzesvadiem var saņemt Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26150554)

Tehnisko projektu, izstrādāt uz Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna.

Izstrādājot tehnisko projektu, lūdzam ievērot šādas prasības:

1. atspoguļot esošo gāzesvadu novietnes;
2. precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Cēsu iecirkņa Siguldā pārstāvi;
3. saglabāt visas esošās gāzesvadu iekārtas un gāzesvadu armatūru kapes. Ja tiek paredzēts uzklāt asfaltbetona segumu, tad esošās kapes jānomaina ar peldošajām kapēm (paredzēt projektā un tāmē);
4. veicot projektēšanas un rakšanas darbus gāzesvada šķērsojuma vietās un 5 m zonā ap gāzesvadu, kā arī paredzot apzaļumošanas darbus, sētu vai citu arhitektonisku elementu uzstādīšanu 5 m zonā ap gāzesvadu saskaņot šos darbus Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26150554);
5. projektēšanas un izbūves laikā ievērot LR būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot LR Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām;
6. projektējot inženierkomunikāciju novietnes, šķēršprofilā paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada novietni ielu sarkanajās līnijās atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās";
7. izstrādāto būvprojektu saskaņot ar Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26150554);