TRASES PLĀNS M1:250



PROJEKTĒJAMIE ELEMENTI

- Sadales Tīkls proj. sadalne [ELT.1 daļā]
- W1 - Sadales Tīkls proj. 0.4 kV kabelis [ELT.1 daļā]
- W11 - Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma vadības sadalne AVS
- Proj. apgaismojuma balsts
- W11 - Proj. elektroapgādes kabelis
- Proj. elektroapgādes sadalne
- Proj. dalītā aizsargcaurule
- Proj. rezerves aizsargcaurule

AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze" kabeļu aizsardzība:

Pirms projektējamās iebrauktuves izbūves, esošajiem kabeļiem zem iebrauktuves uzstādīt dalītās aizsargcaurules Ø125, 750N un SIA "Lattelecom" kabelim blakus uzstādīt papildus rezerves aizsargcauruli Ø125, 750N ģenplānā norādītajā apjomā.

Piezīmes:

1. Galvenās piezīmes skatīt ELT.2-1 lapā.

2224 - Vietējie elektrokabeļi un sakaru kabeļi

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā	PASŪTĪTĀJS Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"	
	RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem	BŪVPROJEKTA DAĻA Elektroapgāde, ārējie tīkli	
PROJEKTĒTĀJS SIA VOLTMAX Reģ. Nr. 44103115092 Rūjas iela 32, Valmiera, LV-4201 Būvkom. Reģ. Nr. 14177 epasts: info@voltmax.lv tālr.: 26753351, 29197826	BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Arturs Liepiņš 17.12.2018	MARKA ELT	STADIJA TS/BP
	IZSTRĀDĀJA Arturs Liepiņš 17.12.2018	RAS. NR. ELT.2-2	MĒROGS 1:250
		LAPA 1	LAPAS -
		PASŪTĪJUMA NR. ELT-53/2018	
		ARHĪVA NR. -	

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.