

Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-4 K2-2	K2-3	G1-1 G1-2 K2-1	K2-3	Izlaide	G1-3 K2-3
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	89.92 90.00	89.82	89.95 89.90 90.00	89.82	87.31	89.85 89.82
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	89.92 90.00	89.82	89.95 89.90 90.00	89.82	87.31	89.85 89.82
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	88.92 88.87	88.79	88.95 88.85 88.71	88.67 88.32	88.26	88.85 88.66
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.00 1.13	1.03	1.00 1.05 1.29	1.15 1.50	-0.95	1.00 1.16
SLĪPUMS / GARUMS (m)	0.0200 2.4 27.0 0.0032		0.0200 11.8 13.4 0.0032 17.5 0.0032			0.0200 9.4
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 ⌀200 - 29.3m		PP SN8 ⌀200 - 42.7m			PP SN8 ⌀200 - 9.4m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm			Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	2.4 27.0		5.2 6.7 13.4 17.5			9.4
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	K2 K2 K2 165°		152° 157° K2 156° K2 K2			K2



Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-5 K2-4	K2-4/1	K2-5	K2-6	Izlaide 1	G1-6 K2-5
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	90.54 90.57	90.30	90.06	89.80	87.31	90.03 90.06
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	90.54 90.57	90.30	90.06	89.80	87.31	90.03 90.06
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	89.41 89.37	89.13	88.86	88.60	88.31	88.90 88.86
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.13 1.20	1.17	1.20	1.20	-1.00	1.13 1.20
SLĪPUMS / GARUMS (m)	0.0200 2.0 50.1		0.0102 9.7	0.0268 12.1	0.0240	0.0200 1.9
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 ⌀200 - 73.8m					PP SN8 ⌀200 - 1.9m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm					Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	2.0	24.0	26.0	9.7	12.1	1.9
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	147° K2 K2 K2 K2 K2 136° K2 153° K2					K2

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Transšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un transšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un nemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Pasūtītājs: Siguldas novada Dome Pils iela 16, Sigulda LV - 2150			Objekts: Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā
			Adrese: Miera iela, Sigulda
Būvpr. daļ. vad.	I. Timofejevs	19.01.2018	Lapas nosaukums: Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils
Izstrādāja	I. Timofejevs	19.01.2018	

SIA DDP
Eduarda Smilģa 20A-20
Rīga, LV-1002
Reģ. Nr. 40103584918

Līguma nr.: 2017 / 698
Arhīva nr.: 2017 / 698
M 1:500/ 1:100

Stadija	Marka	Ras. Nr.
BP	LKT	5