


1. Izmēri un augstumi doti metros, ja nav norādīts savādāk.
2. Uz šķembu pamatnes sasniedzamās nestspējas:
  - a) ietvei 80MPa
  - b) brauktuvei 150MPa
  - c) nobrauktuvēm, stāvētavām, autobusu pieturām 150MPa
3. Visi mezgli jāizbūvē atbilstoši griezumus norādītajiem, ja konkrētā vietā nav dots griezumš, risinājumi jāizbūvē analogi griezumš dotajiem risinājumiem.
4. Geotekstils jāizbūvē ar pārkļūumiem atbilstoši ražotāja specifikācijai.
5. Betona bruģim jāizbūvē bruģa raksts atbilstoši projektā norādītajam.
6. Betona bruģim jābūt vienmērīgam krāsojumam, nedrīkst būt nolasāmas atsevišķu partiju robežas.
7. Betona bruģim maksimālā pieļaujamā atšķirība starp blakus esošiem bruģa elementiem - 3mm.
8. \* - doti nominālie platumi (perpendikulāri asiņ).

Pasūtītājs: <b>Siguldas novada Dome</b> Pils iela 16, Sigulda LV - 2150				Objekts: Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā		 <b>SIA DDP</b> Eduarda Smilga 20A-20 Rīga, LV-1002 Reģ. Nr. 40103584918					
				Adrese:  Miera iela, Sigulda							
				Lapas nosaukums:							
Būvpr. daļ. vad.	D. Daļe	07.08.2017		<b>Griezumi</b>			Līguma nr.: 2017 / 698 Arhīva nr.: 2017 / 698 M 1 : 500				
Izstrādāja	D. Daļe	07.08.2017					Stadija			Marka	Ras. Nr.
							BP			TS	2-1

