

SIA „FĀZE SIGULDA”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103021744
Gāles iela 3A, Sigulda, Siguldas novads, LV2150
e-pasts: faze.sigulda@inbox.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

apgaismojuma izbūvei Siguldas novadā

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – SIA „BM-Projekts”.
2. PAMATOJUMS – iesniegums no SIA „BM-Projekts”.
3. OBJEKTS – „Miera ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”
4. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI :
 - 4.1. Ielu apgaismojumam izmantot cinkotu konusveida stabu 125D-60D h-6,5 m . konsole 1.5/1 („L” veida leņķis), Betona pamats P-1, gumijas blīve. Apgaismojuma armatūra Philips BGP 243 LED100/740 ar rūpnīcā iestatīto pašdimējošo grafiku DDF2 vai analogu armatūru. Katrā apgaismes balstā iebūvēt aizsardzības automātu un sazemēt metāla konstrukcijas. Kabeļu mehāniskai aizsardzībai pielietot gofrētās caurules 450N.
 - 4.2. Apgaismojumu pieslēgt esošajai apgaismojuma līnijai (SS-6). Izbūvēt sadalnē aizsardzības automātu.
 - 4.3. Pielietot kabeli AXPk 4x16 vai analogu.
5. Tehnisko shēmu iesniegt saskaņošanai pašvaldības elektroietaišu apkalpojošai organizācijai SIA „Fāze Sigulda”.

SIA „Fāze Sigulda” sertificēts elektrospeciālists

E. Breikšs

Siguldā, 24.01.2018.

