



## Cauruļvada nostiprinājums grāvja nogāzē



### Griezums A-A



#### Piezīmes:

1. Izmēri doti mm.
2. A, B atzīmes skatīt būvprojekta garenprofilos un ģenerāļplānos.
3. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
4. Lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izlaidē nepieciešams izbūvēt pretvārstu.