


- Piezīmes:
- Izmēri un augstumi doti metros, ja nav norādīts savādāk.
 - Uz šķembu pamatnes sasniedzamās nestspējas:
 - ietvei 80MPa
 - brauktuvei 180MPa
 - nobrauktuvēm, stāvvietām, autobusu pieturām 150MPa
 - Visi mezgli jāizbūvē atbilstoši griezumos norādītajiem, ja konkrētā vietā nav dots griezum, risinājumi jāizbūvē analogi griezumos dotajiem risinājumiem.
 - Ģeotekstils jāizbūvē ar pārklājumiem atbilstoši ražotāja specifikācijai.
 - Betona bruģim jāizbūvē bruģa raksts atbilstoši projektā norādītajam.
 - Betona bruģim jābūt vienmērīgam krāsojumam, nedrīkst būt nolasāmas atsevišķu partiju robežas.
 - Betona bruģim maksimālā pieļaujamā atšķirība starp blakus esošiem bruģa elementiem - 3mm.
 - * - doti nominālie platumi (perpendikulāri asij).

Pasūtītājs: Siguldas novada Dome Pils iela 16, Sigulda LV - 2150			Objekts: Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā		 SIA DDP Eduarda Smiļņa 20A-20 Rīga, LV-1002 Reģ. Nr. 40103584918						
			Adrese: Miera iela, Sigulda								
			Lapas nosaukums:								
			Griezumi								
30vpr. daļ. vad.	D. Dāle	07.08.2017									
Izstrādāja	D. Dāle	07.08.2017									
					Līguma nr.: 2017 / 698 Arhīva nr.: 2017 / 698 M 1 : 500						
					<table><tr><td>Stadija</td><td>Marka</td><td>Ras. Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td>TS</td><td>2-2</td></tr></table>	Stadija	Marka	Ras. Nr.	BP	TS	2-2
Stadija	Marka	Ras. Nr.									
BP	TS	2-2									