



## SIGULDAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. LV 90000048152

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis: 67970844, fakss: 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv  
AS "SEB banka", norēķinu konts: LV15UNLA0027800130404, kods: UNLALV2X

Siguldā

05.02.2016. Nr. 1.3.8-2/248

**Par iepirkuma „Siguldas Kultūras centra pārbūve  
par zema enerģijas patēriņa ēku, Pils ielā 10, Siguldā”  
(identifikācijas Nr. 2016/01/AK)  
nolikumu**

Siguldas novada Domes Iepirkumu komisija atbild uz 2016. gada 2.februārī iesniegtajiem jautājumiem:

1. **Jautājums:** *Nolikuma 3.3.1.p. nosaka: "Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.gadā) laikā ir jābūt pieredzei kā ģenerāluzņēmējam 2 (divās) publiskās ēkās (kods 126):*

*a) viena no ēkām ir jauna būvniecība (jaunbūves) vai pārbūve (rekonstrukcija), kur ēka ir zema enerģijas patēriņa ēka (enerģijas patēriņa robežvērtība uz 1 m<sup>2</sup>/gadā apkurināmajai platībai līdz 30 kWh/m<sup>2</sup>), kā arī objektā izbūvēta ventilācijas sistēma ar energoefektīvām ventilācijas iekārtām, kuru siltumatgūšanas koeficients sasniedz ne mazāk kā 80%;*

*Lūdzam precizēt, vai (enerģijas patēriņa robežvērtība uz 1m<sup>2</sup>/ gadā apkurināmajai platībā līdz 30 kWh/m<sup>2</sup>) attiecināms uz enerģijas patēriņu apkurei vai attiecināms uz ēkas kopējo patēriņu gadā."*


**Atbilde.** Siguldas novada Domes Iepirkuma komisija skaidro, ka iepirkuma procedūras "Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku, Pils ielā 10, Siguldā" (identifikācijas Nr. 2016/01/AK) Nolikuma 3.3.1. punkta a) apakšpunktā minētā "enerģijas patēriņa robežvērtība uz 1 m<sup>2</sup> apkurināmajai platībai līdz 30 kWh/m<sup>2</sup>" attiecināma uz enerģijas patēriņu **apkurei**.

2. **Jautājums:** *Lūdzam apstiprināt vai par pierādījumu ēkas enerģijas patēriņa rādītājam, ir pieļaujams iesniegt ēkas pagaidu energosertifikātu?*

**Atbilde.** Siguldas novada Domes Iepirkuma komisija skaidro: pagaidu energosertifikāts nosaka ēkas aprēķināto (projektēto) energoefektivitāti, bet ne visas ēkas reālo enerģijas aprēķinu pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Ir pieļaujama ēkas pagaidu energosertifikāta iesniegšana, papildus pievienojot uzbūvētās ēkas pasūtītāja

apliecinājumu, ka ēkas enerģijas patēriņš ekspluatācijā ir atbilstošs ēkas aprēķinātajai energoefektivitātei.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name J. Zarandija.

J.Zarandija

*Rietums*  
67800951  
*Landsberga*  
67386945