



SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv
www.sigulda.lv

Siguldā

17.10.2017 Nr.1.3.8-2/ 2959

Par iepirkuma „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” (identifikācijas Nr. SND 2017/10/AK) nolikumu

Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild uz 2017.gada 13.oktobrī saņemtajiem jautājumiem:

1.Jautājums: *ŪK daļas iekšējo tīklu materiālu specifikācijā un tāmes darba apjomos nav specificēti santehnikas ražotāji, modeļi. Lūdzam precizēt nepieciešamo informāciju, kā arī izsniegt projekta IN sadaļu.*

Atbilde: Iepirkuma komisija skaidro, ka Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestā daļa nosaka, “ja tas nav izšķiroši svarīgi iepirkuma līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu.” Sanitāri tehniskā aprīkojuma paraugus jāaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoru pirms to uzstādīšanas. Būvprojekta sastāvā nav IN sadaļas. Telpu interjeru un restaurācijas risinājumus skatīt AR un ARD sadaļās (iepirkuma Nolikuma 8.pielikums).

2.Jautājums: *lūgums precizēt, vai piedāvājums jāstāda pēc LBN 501-17 vai pēc LBN 501-15?*

Atbilde: Iepirkuma komisija skaidro, saskaņā ar 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.punktu piedāvājums jāstāda atbilstoši 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

3.Jautājums: *lokālā tāme Nr. 2-2 "Radiatori un siltumapgāde". Vai Pretendentam ir pilnā apjomā jāizceno gan poz. 1-12, gan poz. 13? Šīs pozīcijas savstarpēji dublējas.*

Atbilde: Iepirkuma komisija skaidro, kopējais radiatoru skaits ēkā ir 91. Būvprojektā (iepirkuma Nolikuma 8.pielikums) ir paredzēta iespēja tajā skaitā izmantot 35 restaurētus radiatorus. Tāmē 2-2 "Radiatori un siltumapgāde" pozīcijās no 1 līdz 12 paredzēti radiatoru ar kuriem var aizstāt demontāžas vai restaurācijas laikā bojā gājušos restaurējamus radiatorus (skat. piezīmi pēc 12. pozīcijas). 13. pozīcijā dotie darbu apjomi attiecas uz restaurētu radiatoru montāžu un tiem atbilstošu pieslēgumu detaļu komplektēšanu.

4.Jautājums: *Rasējumos AVK-03 līdz AVK-08 kopējais radiatoru skaits ir 90. Tāmē 2-2 Radiatori un siltumapgāde ir paredzēti 35 radiatoru, kas restaurējami vai aizvietojami un 56 jauni radiatoru, kopā 91 gab. Tāmē 1-3 Iekštelpu restaurācijas darbi:*

Sildķermeņu restaurācija

Lc	Radiatoru h = 1050mm restaurācija	gb.	7
Lc	Radiatoru h = 580mm restaurācija	gb.	41

Lc Radiatoru h = 430mm restaurācija gb. 2

Lūdzam skaidrot, vai šie apjomi nedublējas un nepieciešamības gadījumā precizēt darbu apjomu sarakstus.

Atbilde: Iepirkuma komisija precizē, tāmē 1-3 Iekštelpu restaurācijas darbi 15 "Sildķermeņu restaurācija" pozīciju:

15.1.Radiatoru h=1050 mm restaurācija gb. 1

15.2.Radiatoru h=580 mm restaurācija gb. 32

15.3.Radiatoru h=430 mm restaurācija gb. 2

5. Jautājums: Restaurācijas darbu programmā ir atsauces uz arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI), bet projektam tā nav pievienota. Lai sagatavotu pēc iespējas objektīvāku un precīzāku piedāvājumu, lūdzam izsniegt trūkstošo dokumentāciju.

Atbilde: Iepirkuma komisija atbild, arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācijas un izpēte tiks pievienota iepirkuma dokumentiem kā atsevišķs pielikums <https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/iepirkumi1/6/>

6.Jautājums: Lokālajā tāmē Nr. 1-3 pozīcijas Nr. 10.7, 11.5 un 12.5 "Jaunu dekoratīvo radiatoru paneļu kopiju izgatavošana" sakrīt ar lokālās tāmes Nr. 1-12 pozīcijām Nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15 "Panelis, bērza saplāksnis, 8mm; perforētās daļas izmērs 1160 x 385 mm". Lūdzam skaidrot, vai šie apjomi nedublējas un nepieciešamības gadījumā precizēt darbu apjomus.

Atbilde: Iepirkuma komisija konstatē, ka lokālās tāmes 1-3 Iekštelpu restaurācijas darbi pozīcijas 10.7., 11.5. un 12.5. "Jaunu dekoratīvo radiatoru paneļu kopiju izgatavošana" dublējas, līdz ar to tāmēs šīs pozīcijas nav jāaizpilda.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece



R.Bete

Geidāne, 67800958

maiya.geidane@sigulda.lv

Landsberga, 67800949

liga.landsberga@sigulda.lv