



SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.LV 9000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv
www.sigulda.lv

Siguldā

16.04.2019. Nr.1.3.8-1/ 982

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkuma „Mores pamatskolas siltumtrases un apkures sistēmas vienkāršotā atjaunošana Siguldas ielā 3, Mores pagastā, Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SNP 2019/10) nolikumu

Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild uz 2019.gada 12.aprīlī saņemtajiem jautājumiem:

1. Jautājums: Vēlamies saņemt precizējumus šādās darbu apjomu pozīcijās:

- a. Tāmes 4.pozīcija – Trīsgrāis vārsts motors – kādi ir tā tehniskie parametri un marka?
- b. Tāmes 5.pozīcija – Automātikas bloks, divām kontūrām, nedēļas programmējams, āra gaisa un ūdens temperatūras devējs – kādi ir tā tehniskie parametri un marka?

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka tāmes 4.pozīcijā “Trīsgrāis vārsta motors” – ESBE ARA 661,230V, tāmes 5.pozīcijā “Automātikas bloks, divām kontūrām, nedēļas programmējams, āra gaisa un ūdens temperatūras devējs” – Danfoss ECL Comfort 210 ar pamatni, karte A260, virsmas temperatūras sensors ESM-11 – 2gab., āra gaisa temp.sensors ESMT – 1gab.

2. Jautājums: Nolikuma p.3.6. rakstīts “...ka katrā objektā būvniecības/pārbūves darbu ...”. Vai te iet runa par vispārējās celtniecības būvniecības/pārbūves darbiem, vai par inženiertīkliem būvniecības/pārbūves darbiem?

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija skaidro, ka Nolikuma 3.6.punkts nosaka pieredzes prasību vispārējās celtniecības būvniecības/pārbūves darbiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I.Zālīte

Ļitovčenko, 29272392
anatolijs.litovcenko@sigulda.lv
Abzalone, 67800949
iepirkumi@sigulda.lv