





Rindu skaits	2	
Moduļu skaits	24	
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē	
Korpusa materiāls	Plastmasa	
Augstums	436 mm	
Platums	361 mm	
Dzīlums	99 mm	
Iebūvēšanas dziļums	92 mm	
DIN-slēde	Jā	
Krāsa	Balts	
RAL numurs	9010	
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40	

$P_u = 9.2 \text{ kW}$
 $P_a = 5.52 \text{ kW}$
 $I_n = 9.02 \text{ A}$
 $\cos(\phi_i) = 0.93$
 $K = 0.6$

XPJ-3x2.5 <small>39</small>	3.4kW	15.9A	XH 1		Kontaktligzdas roku žāvētāji Telpa nr.136
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.8kW	8.42A	XH 2		Kontaktligzdas Telpa nr.135
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.67A	XS 3		Kontaktligzdas Telpa nr.132,135
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	3kW	14.03A	XT 4		Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 132

Rezerve

1. Sadalne individuāli komplektējama;
2. Ienākošie kabeļi ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
4. Diferenciālaisardzības klase A 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
6. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
				PASŪTĪTAJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
<div></div> <div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div>				RASĒJUMS: Sadalnes SS-1.3 shēma		
				FAILS: EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
				MĒROGS: b/m	LAPU SKAITS: 11/40	LAPA: EL-8.2



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv