

Pārklājuma veids	1	Bruģis GBrGA			ABrGr			Br	
Kanalizācijas teknes atzīmes / Ūdensvada augšas atzīmes	2	99.97	99.88	99.44 / 99.49	99.43 / 99.41	99.00	99.38	99.40
Projektējamās zemes virsmas atzīmes	3	101.35	101.34	101.24	101.04	101.08	101.25	101.25
Esošs zemes virsmas atzīmes	4	101.20	101.20	101.24	101.04	101.10	101.23	101.23
Caurules apzīmējums un izolācijas veids	5	Plastmasas spiedv. ūdensvada caurule PE PN10, Ø63 (Dn50)			Plastmasas spiedv. ūdensvada caurule PE PN10, Ø110 (Dn100)		Uponor Ecoflex Aqua Twin caurule 40x5,5-25x3,5/175 + Plastm. spiedv. ūdensvada caurule PE PN10, Ø40	
Pamatne	6	Smilts 10 cm			Smilts 10 cm		Sm	
Slīpums / Garums	7	0.026 / 20.6			0.042 / 9.6		0.005 / 3.9	
Attālums, m	8	3.4	17.2		9.6		3.9	
Akas Nr.	9		Ū1-P1	Ū1-M1	Ū1-M2			

Piezīmes:
Esošo komunikāciju atzīmes precizēt uz vietas, pirms montāžas atšurfējot caurules.

Būvpr.daļas vad.	D.Judincevs	21.04.2017.
Izstrādāja	D.Judincevs	21.04.2017.

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"
OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"
PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA SIGULDAS NOVADS, LV-2150
RASĒJUMS: GARENPROFILS Ū1

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
MĒROGS: 1:500; 1:100	LAPU SKAITS: 6	LAPA: ŪKT-6