1. STĀVA PLĀNS

I KĀRTA

II KĀRTA

Pirmā stāva telpu eksplikācija			
Nr.	Nosaukums	Platība, m2 Esošā ēka	Platība, m2 Jaunā ēka
101	Vējtvērs	4.2	
102	Vestibils	210.3	
103	Apsardzes telpa	9.2	
104	Saimniecības daļa	11.7	
105	Medpunkts	12.0	
106	Psihologa kabinets	11.6	
107	Lifta priekštelpa	5.2	
108	Palīgtelpa	7.1	
109	Klase	48.4	
110	Palīgtelpa	16.7	
111	Palīgtelpa	9.0	
112	Amatu mācību kl.	48.8	
113	Palīgtelpa	4.1	
114	Vējtvērs	3.6	
115	Garderobe	128.6	
116	Palīgtelpa	2.6	
117	Vējtvērs	7.9	
118	Mājturības telpa	31.0	
119	Palīgtelpa	16.2	
120	Gaitenis	40.2	
121	Gatavošanas telpa	21.4	
122	Mājturības telpa	25.7	
123	Tualete (skolotāji)	2.4	
124	Tualete (skolotāji)	2.3	
125	Tualete (invalīdu)	3.4	
126	Tualete	7.9	
127	Tualete	7.9	
128	Palīgtelpa	7.5	
129	Kāpņu telpa	8.3	
130	Kāpņu telpa	10.6	
131	Kāpņu telpa		5.4
132	Vējtvērs		14.8
133	Piegāde		8.4
134	Virtuve		69.6
135	Ēdnīca		190.5
136	Priekštelpa		10.1
137	Kāpņu telpa		6.5
	Kopā:	758.4	305.3

APZĪMĒJUMI

- Maģistrālo tīklu kabeļi
- KR — Cinkota kabeļtrene
- PE — PE aizsargcaurule grīdā,
- KK — Kabeļu kanāls
- KR — Zn kabeļu trepes pagrieziens 90 grādi
- KR — Zn kabeļu trepes T veida savienojums
- KP — Cinkota kabeļtrepe
- GK — Grīdas kanāls
- KSA — Kopņu tīls
- Sadalne Canalis KSA
- Sadalne, spēka
- Sadalne, apgaismes
- Kabeļlīnijas stāvvads

1. No MS-1 gr.15 uz SS-4.3+PEHD D=50mm
2. No MS-1 gr.24 uz AS-4.3+PEHD D=50mm
3. No MS-1 gr.13 uz SS-3.3+PEHD D=50mm
4. No MS-1 gr.22 uz AS-3.3+PEHD D=50mm
5. No MS-1 gr.11 uz SS-2.3+PEHD D=50mm
6. No MS-1 gr.20 uz AS-2.3+PEHD D=50mm
7. No MS-1 gr.14 uz SS-4.2+PEHD D=50mm
8. No MS-1 gr.23 uz AS-4.2+PEHD D=50mm
9. No MS-1 gr.12 uz SS-3.2+PEHD D=50mm
10. No MS-1gr.21 uz AS-3.2+PEHD D=50mm
11. No MS-1 gr.10 uz SS-2.2+PEHD D=50mm
12. No MS-1 gr.19 uz AS-2.2+PEHD D=50mm
12. No MS-1 gr.1uz MS-2+PEHD D=110mm

AS-1.3 No MS-1 gr. 18
SS-1.3 No MS-2 gr. 9
TS-1 No MS-1 gr. 2

Piezīme:

1. Kabeļu renes montēt 0.2m no pārseguma paneļa.
2. Aizliegts šķērsot nesošos rīgeļa blokus ar urbumu,.
3. Maģistrālās kabeļlīnijas montēt uz kabeļrenēm.
4. SS, AS, VS, Sadalnes iebūvēt sienā H=1.3-1.8m augstumā no grīdas līmeņa,
5. Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabeļus ievilkt aizsargcaurulēs, caur ugunsdrošiem nodalījumiem aizpildot ar ugunsdrošu blīvējumu,
6. Atvērumus caur nesošām konstrukcijām veidot, saskaņojot ar BK daļu. Savietot ar esošām inženierkomunikācijām un AVK daļu.
7. Kabeļrenes uzstādīt pēc AVK gaisvadu montāžas.
8. Visas kabeļu renes sazemēt ik pēc 40m, ar zemējuma vadu 1x6 Cu.
9. Uz kabeļu renēm kabeļus marķēt, ik pēc 40m, norādot sadalni un grupu.
10. Aizliegts kabeļu renes montēt virs ugunsdrošām kabeļu renēm vai kabeļiem. Aizliegts montēt kabeļu renes zem ūdensvada un kanalizācijas caurulēm.
11. Skat. skaidrojošais apraksts.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017

ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta

PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr, 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

RASĒJUMS: 1.stāva maģistrālie elektrotīkli

FAILS: EL.dwg | PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK | STADIJA: BP

MĒROGS: 1:100 | LAPU SKAITS: 3/40 | LAPA: EL-3

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv