



Montāžas metode Zemapmetuma
Rindu skaits 2
Moduļu skaits 24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē
Korpasa materiāls Plastmasa
Augstums 436 mm
Platums 361 mm
Dziļums 99 mm
Iebūvēšanas dziļums 92 mm
DIN-sliede Jā
Krāsa Balts
RAL numurs 9010
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

XPJ-3x1.5	0.221kW	1.03A	SH 1	Apgaisme
XPJ-3x1.5	0.415kW	1.94A	SH, TPH 2	Apgaisme
XPJ-3x1.5	0.282kW	1.32A	SH, TPH 2	Apgaisme
Rezerve				
XPJ-4x1.5	0.18kW	0.84A	EA 5	Apgaisme
XPJ-4x1.5	0.735kW	3.44A	EA 6	Apgaisme

Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama:
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASĒJUMS:	Sadalnes AS-4.3 shēma	
			FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
			EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
			MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
			b/m	34/41	EL-16.2



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv