



Montāžas metode Zemapmetuma
Rindu skaits 2
Moduļu skaits 24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē
Korpusa materiāls Plastmasa
Augstums 436 mm
Platums 361 mm
Dzīļums 99 mm
Iebūvēšanas dziļums 92 mm
DIN-slīde Jā
Krāsa Balts
RAL numurs 9010
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

XPJ-4x1.5	0.221kW	1.03A	EA 1	Apgaisme	Telpas nr. 232,233,234,235
XPJ-3x1.5	0.128kW	0.6A	SH 2	Apgaisme	Telpas nr. 232,233,234,235
Rezerve					
XPJ-4x1.5	0.072kW	0.34A	EA 4	Apgaisme	Telpas nr. 227
XPJ-4x1.5	1.006kW	4.71A	EA 5	Apgaisme	Telpas nr. 227
Rezerve					
XPJ-3x1.5	0.448kW	2.1A	TP, SV 7	Apgaisme	Telpas nr. 231,230
XPJ-3x1.5	0.459kW	2.15A	TP, SV, SD 8	Apgaisme	Telpas nr. 229, 228

Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama;
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu $R<4\ \Omega$.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASĒJUMS:	Sadalnes AS-2.2 shēma	
			FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
			EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
			MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
			b/m	27/40	EL-14.1



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv