

"ŪKT" MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji	ŪKT-1
2	Ģenerāļplāns ar ŪKT tīkliem	ŪKT-2
3	Garenprofils K1	ŪKT-3
4	Garenprofils K2	ŪKT-4
5	Garenprofils K2, K3	ŪKT-5
6	Garenprofils Ū1	ŪKT-6

IZZIŅU UN KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
ŪKT-IS	Iekārtu specifikācija	2 lpp.

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens pie ievada m.ūd.st.	Aprēķinātais maksimālais patēriņš					Piezīmes
		m3/d.	m3/st	l/s	ārējā ugunsdzēs.	iekšējā ugunsdzēs.	
saimnieciskais un dzēramais ūdens vads	25.0	14.5	3.4	1.7	30 l/s	---	t.sk. virtuves vajadzībām
sadzīves kanalizācija		14.5	3.4	3.3			t.sk. virtuves vajadzībām
lietus kanalizācija	no jumtiem			16.8			koef. 1
	no ceļiem			6.5			koef. 0,6
ražošanas (virtuves) kanalizācija		9.0	1.66	0.78			

Šī būvprojekta ŪKT risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

Dmitrijs Judincevs

(vārds un uzvārds)

Sertifikāta Nr. 3-00992

(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

- K1

Projektējamā sadzīves kanalizācija
- K2

Projektējamā lietus kanalizācija
- K3

Projektējamā ražošanas (no virtuves) kanalizācija
- Ū1

Projektējamais ūdensvads

Būvpr.vad.	A.Kokins	21.04.2017.		ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*					
Būvpr.daļas vad.	D.Judincevs	21.04.2017.		OBJEKTS:	"SKOLAS EKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJS MAČBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"					
Izstrādāja	D.Judincevs	21.04.2017.		PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME, (Reg. Nr. 90000048152), PLS IELA 16, SIGULDA					
				RASĒJUMS:	SIGULDAS NOVADS, LV-2150					
				RASĒJUMS:	GARENPROFILS K1					
				FAJLS:	PASŪTĪJUMA NR.:		STADIJA:			
						SND 2016/07/AK		BP		
				MĒROGS:	BM		LAPU SKAITS:	LAPA:		
						6		ŪKT-1		
				Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.balexgroup.lv						

