Rasējumu saraksts

Nr.p.k.	Lapas nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji	EL1
2	Pagrabstāva maģistrālie elektrotīkli	EL2
3	1. stāva maģistrālie elektrotīkli	EL3
4	2. stāva maģistrālie elektrotīkli	EL4
5	3. stāva maģistrālie elektrotīkli	EL5
6	4. stāva maģistrālie elektrotīkli	EL6
7	Pagrabstāva spēka tīkli	EL7
8	Sadalnes MS-1 shēma	EL7.1
9	Sadalnes SS-0-1 shēma	EL7.2
10	1. stāva spēka tīkli	EL8
11	Sadalnes TS-1 shēma	EL8.1
12	Sadalnes SS-1-3 shēma	EL8.2
13	2. stāva spēka tīkli	EL9
14	Sadalnes SS-2-2 shēma	EL9.1
15	Sadalnes SS-2-3 shēma	EL9.2
16	3. stāva spēka tīkli	EL10
17	Sadalnes SS-3-2 shēma	EL10.1
18	Sadalnes SS-3-3 shēma	EL10.2
19	4. stāva spēka tīkli	EL11
20	Sadalnes SS-4-2 shēma	EL11.1
21	Sadalnes SS-4-3 shēma	EL11.2
22	Pagrabstāva apgaismojuma tīkli	EL12
23	Sadalnes AS-0-1 shēma	EL12.1
24	1. stāva apgaismojuma tīkli	EL13
25	Sadalnes AS-1-3 shēma	EL13.1
26	2. stāva apgaismojuma tīkli	EL14
27	Sadalnes AS-2-2 shēma	EL14.1
28	Sadalnes AS-2-3 shēma	EL14.2
29	3. stāva apgaismojuma tīkli	EL15
30	Sadalnes AS-3-2 shēma	EL15.1
31	Sadalnes AS-3-3 shēma	EL15.2
32	4. stāva apgaismojuma tīkli	EL16
33	Sadalnes AS-4-2 shēma	EL16.1
34	Sadalnes AS-4-3 shēma	EL16.2
35	Pagrabstāva avārijas apgaismes elektrotīkli	EL17
36	Sadalnes CB-1 shēma	EL17.1
37	1.stāva avārijas apgaismes elektrotīkli	EL18
38	2.stāva avārijas apgaismes elektrotīkli	EL19
39	3.stāva avārijas apgaismes elektrotīkli	EL20
40	4.stāva avārijas apgaismes elektrotīkli	EL21
41	Zibensaizsardzības sistēma	EL22
42	Materiālu specifikācija	
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta **EL** daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs **Auseklis Mūzis 70-3086**
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

Līnija, pozīcija sadalnē

XS 9 ss1 gr.9

Sadalnes nr.

Elektroietaise(kontaktrozete)

Projekts atbilst:
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";
LVS HD 60364-1. „Zemsprieguma elektroietaises. Pamatprincipi, vispārīgo raksturlielumu novērtēšana, definīcijas";
LVS HD 60364-4-41. „Zemsprieguma elektroietaises. Aizsardzība pret strāvas triecienu";
LVS HD 60364-5-51. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Kopīgie noteikumi;
LVS HD 60364-5-52. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Elektroinstalācijas sistēmas";
u.c normatīvo aktu prasībām.

Piezīmes:

1. Elektroapgādes daļas tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem, celtniecības, vēdināšanas un santehnikas daļu uzdevumiem, saskaņā ar Latvijas valsts izdotiem būvniecības normatīviem un tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja uzdevumu.
2. Elektroiekārtu aprīkojumam ir jābūt augstas kvalitātes un jāatbilst ēkas raksturam un pielietojuma prasībām. Materiāli un produkti, kuri specificēti pēc nosaukumiem, nosaka kvalitātes standartu un tipu, ņemot vērā atbilstību noteiktiem pielietojuma mērķiem. Visām iekārtām ir jābūt izvēlētām tā, lai garantētu atbilstošu darbību konkrētos apstākļos saskaņā ar pieslēdzamām jaudām un videi, kurā tās ir uzstādītas. Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar klientu visu pielietoto materiālu paraugi un krāsas pirms to uzstādīšanas.
3. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.

Būvpr. vad.	A. Kokins		03.04.2017
Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta

PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 1/41	LAPA: EL-1

A3