

2.kārta 1.kārta

3. STĀVA PLĀNS

Situācijas plāns

Trešā stāva telpu eksplikācija			
Nr.	Nosaukums	Platība, m2	Platība, m2
		Esotā ēkā	Jauņā ēkā
301	Matemātika	49.0	
302	Paļīgelpa	15.3	
303	Matemātika	48.9	
304	Gaitenis	128.0	
305	Matemātika	49.9	
306	Matemātika	49.3	
307	Matemātika	49.6	
308	Ģeogrāfijas kab.	48.1	
309	Paļīgelpa	15.2	
310	Sociālo zinību kab.	49.4	
311	Kāpņu telpa	19.4	
312	Kāpņu telpa	19.6	
313	Gaitenis	40.2	
314	Svinību zāle		201.4
315	Kāpņu telpa		4.2
316	Informātika		62.0
317	Paļīgelpa		15.9
318	Informātika		58.0
319	Vestibīls		242.7
320	Fizikas paļīgelpa		26.5
321	Fizikas kabinets		76.3
322	Noliktnava		7.2
323	Fizikas kabinets		59.4
324	Tualete		17.1
325	Tualete		15.1
326	Tualete		3.2
327	Tualete		2.9
328	Skolotāju telpa		20.1
329	Kāpņu telpa		5.4
330	Aizskatuve		31.7
331	Skatuve		79.7
	Kopā:	580.9	928.8

2.kārta 1.kārta

APZĪMĒJUMI:

PN-1	— ventilācijas sistēma - n.p.k.	CADENZA-600x400	— trokšņu slāpētājs (marka-izmēri)
DVC 225-P	— jumta ventilators (marka)	SLCU 100-315	— trokšņu slāpētājs (marka-izmēri)
DVP 200D2-4	— jumta ventilators (marka)	REACTa 400-200	— mainīgas plūsmas vārsts (marka-izmēri)
KBR 315 D2 IE2	— centrālās ventilators (marka)	Ø125	— gaisa vada diametrs (mm)
SWAN ACT 4-1158+SWAN T 4 250	— pieplūdes/nosūces difuzors ar kārbu(marka-izmēri)	FD 400x200	— ugunsdrošais vārsts (marka-izmēri)
EAGLE C 250-600+ALSc 200-250	— pieplūdes difuzors ar kārbu(marka-izmēri)	TL	— tīrīšanas lūka
TST-160	— pieplūdes difuzors (marka-izmēri)	TL	— tīrīšanas lūka
SV-2-1000-200	— pieplūdes reste (marka-izmēri)		— pārplūdes reste durvis
PELICAN CE 200-600+ALSc 160-200	— nosūces difuzors ar kārbu(marka-izmēri)		— drošējvārsts
KSO-125	— nosūces difuzors (marka-izmēri)		— ugunsdrošais vārsts
SV-1-1200-500	— nosūces reste (marka-izmēri)		— trokšņa slāpētājs
NOVA-L+R1+200x100	— nosūces reste (marka-izmēri)		— pieplūdes gaisa vads
VHL 500 630	— gaisa izmešanas jumiņš (marka-izmēri)		— nosūces gaisa vads
LHR 800 800	— gaisa izmešanas jumiņš (marka-izmēri)		— gaisa izmešanas gaisa vads
USS/I-1200-800	— gaisa ieņemšanas reste (marka-izmēri)		— gaisa ieņemšanas gaisa vads
TVC/OF-300-150	— pārplūdes reste durvis (marka-izmēri)		— nosūces gaisa vads no sanmezglēm/virtuves
PTS/B-160	— drošējvārsts (marka-diametrs)		
UTK/R-400x300	— drošējvārsts (marka-diametrs)		

Piezīmes

1. Visas ventilācijas iekārtas un to devēji pievienojami pie automātikas vadības.
2. Ventilācijas iekārtu markas un tehniskos parametrus skatīt lapā AVK-01.
3. Gaisa vada izolācijas norādījumus skatīt lapā AVK-01.
4. Caurumus un atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar "AR" un "BK" sadaļu risinājumiem, kā arī ar konstrukciju stiprības nosacījumiem.
5. Iekārtas montēt atbilstoši iekārtu ražotāju noteiktajām prasībām.
6. Iespējams izmantot analogas iekārtas un materiālus, saskaņojot ar projekta autoru.

Būvpr.daļas vad.	J.BUTĀNS	21.04.207	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Izstrādāja	J.BUTĀNS	21.04.207	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 9000048152), PILS IELĀ 16, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASEJUMS:	VENTILĀCIJA. 3.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS. 1.KĀRTA.	
FAILS:			PASŪTĪTUMA NR.:	SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
MĒROGS:			LAPU SKAITS:	LAPA:	AVK-14
			1:100		



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv