



2.kārta | 1.kārta

Elektriskais sildītājs
Thermor Emotion Digital
500 W

Situācijas plāns




Pirmā stāva telpu eksplikācija			
Nr.	Nosaukums	Platība, m ² Esošā ēka	Platība, m ² Jaunā ēka
101	Vējtveris	4,2	
102	Vestibīlis	214,3	
103	Apšardzes telpa	9,2	
104	Saimniecības daļa	11,7	
105	Medpunkts	12,0	
106	Psihologa kabinets	11,6	
107	Lifta priekštelpa	5,2	
108	Paigeltelpa	7,1	
109	Klase	48,4	
110	Paigeltelpa	16,7	
111	Paigeltelpa	9,0	
112	Amatu mācību kl.	48,8	
113	Paigeltelpa	4,1	
114	Vejtvēris	3,6	
115	Garderobe	128,6	
116	Paigeltelpa	2,6	
117	Vējtveris	7,9	
118	Mājūrtības telpa	31,0	
119	Paigeltelpa	16,2	
120	Gaitenis	40,2	
121	Cetvasošanas telpa	21,4	
122	Mājūrtības telpa	25,7	
123	Tualete (skolotāji)	2,4	
124	Tualete (skolotāji)	2,3	
125	Tualete (invalīdu)	3,4	
126	Tualete	7,9	
127	Tualete	7,9	
128	Paigeltelpa	7,5	
129	Kāpru telpa	8,3	
130	Kāpru telpa	10,6	
131	Kāpru telpa		5,4
132	Vējtveris		14,8
133	Piegāde		8,4
134	Virtuve		69,6
135	Ēdnīca		190,5
136	Priekštelpa		10,1
137	Kāpru telpa		6,5
	Kopā:	758,4	305,3



Piezīmes

1. Radiatoru siltumapgādes maģistrālos cauruļvadus montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm.
2. Pievienojumus pie radiatoriem montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm d16x2,0 caurulēm.
3. Ventilācijas un sildpaneļu siltumapgādes maģistrālos cauruļvadus montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm.
4. Cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā uz vietas.
5. Maģistrālos un sadalošos cauruļvadus montēt ar kritumu 0,002 izlaides virzienā.
6. Sistēmas augstākajos punktos montēt automātiskos atgaisotājus, zemākajos - iztukšošanas krānus.
7. Caurumus un atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar "AR" un "BK" sadaļu risinājumiem, kā arī ar konstrukciju stiprības nosacījumiem.
8. Cauruļvadu izolāciju norādījumus skatīt lapā AVK-01.

Būvpr.dajas vad.	J.BUTĀNS	21.04.207		ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*			
Izstrādāja	J.BUTĀNS	21.04.207		OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAUS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"			
				PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS, LV-2150			
 BALTEx G R O U P				RASĒJUMS:	APKURE UN GAIŠA KONDIČIONĒŠANA. 1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS. 1.KĀRTA.			
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:		
					SND 2016/07/AK	BP		
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:		
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				1:100		AVK-03		



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv