



Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	2
Moduļu skaits	24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpasa materiāls	Plastmasa
Augstums	436 mm
Platums	361 mm
Dziļums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-sliede	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

XPJ-4x1.5	0.221kW	1.03A	EA 1	Apgaisme
27				Telpas nr. 323,325,326,327
XPJ-3x1.5	0.128kW	0.6A	SH 2	Apgaisme
27				Telpas nr. 323,325,326,327
Rezerve				
XPJ-4x1.5	0.072kW	0.34A	EA 4	Apgaisme
27				Telpas nr. 319
XPJ-4x1.5	1.017kW	4.76A	EA 5	Apgaisme
27				Telpas nr. 319
Rezerve				
XPJ-3x1.5	0.918kW	4.3A	TP, SV, SP 7	Apgaisme
27				Telpas nr. 323,321,320

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama:
  - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejotie no augšas.
  - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
  - Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
  - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
  - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS:	Sadalnes AS-3.2 shēma		
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	SND 2016/07/AK
					STADIJA:	BP
			MĒROGS:	b/m	LAPU SKAITS:	30/40
					LAPA:	EL-15.1



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv