



Piezīmes		TL
1.	Visas ventilācijas iekārtas un to devēji pievienojami pie automātikas vadības.	TL
2.	Ventilācijas iekārtu markas un tehniskos parametrus skatīt lapā AVK-01.	
3.	Gaisa vadu izolācijas norādījumus skatīt lapā AVK-01.	
4.	Caurumus un atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar "AR" un "BK" sadaļu risinājumiem, kā arī ar konstrukciju stiprības nosacījumiem.	
5.	Iekārtas montēt atbilstoši iekārtu ražotāju noteiktajām prasībām.	
6.	Iespējams izmantot analogas iekārtas un materiālus, saskaņojot ar projekta autoru.	