



APZĪMĒJUMI:

- sildpaneļu siltumapgādes H2 caurļvads
- turpgāite (H2.1)
- atpakaļgāite (H2.2)
- lodveida vārsts
- balansēšanas vārsts
- d20x2.25 — daudzslāņu caurļvada diametrs, sienājs biezums
- Dn20 — tērauda caurļvada nosacītais diametrs
- LV-25 — lodveida vārsts-nosacītais diametrs
- ZIP — apkures sildpaneļi
- BV-15 — balansēšanas ventīlis un nosacītais diametrs
- 0.064l/s kv=0.84 — priekšiestatījuma vērtība

Piezīmes

- Radiatoru siltumapgādes magistāras caurļvadus montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm.
- Pievienojumus pie radiatoriem montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm d16x2.0 caurulēm.
- Ventilācijas un sildpaneļu siltumapgādes magistāras caurļvadus montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm.
- Caurļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā uz vietas.
- Magistāras un sadalošos caurļvadus montēt ar kritumu 0,002 izlaides virzienā.
- Sistēmas augstākajos punktos montēt automatiskos atgaisotājus, zemākajos - iztukšošanas krānus.
- Caurumus un atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar "AR" un "BK" sadaļu risinājumiem, kā arī ar konstrukciju stiprības nosacījumiem.
- Caurļvadu izolāciju norādījumus skatīt lapā AVK-01.

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|--|------------|--|
| Būvpr.dajas vad. | J.BUTĀNS | 21.04.207 | | ADRESE: | ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS* |
| Izstrādāja | A.Korņilovs | 21.04.207 | | OBJEKTS: | "SKOLAS EKAS PĀRBOVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MACĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" |
| | | | | PASŪRTĀJS: | SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELĀ 16, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS, LV-2150 |
| | | | | RASEJUMS: | APKURE. IZOMETRISKĀ SHĒMA H2. |
| | | | | FAILS: | PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK STADIJA: BP |
| | | | | MĒROGS: | LAPU SKAITS: LAPA: AVK-08 |
| | | | | | |



Diķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv