



- APZĪMĒJUMI:
- ventilācijas siltumapgādes H3 cauruļvads
 - turpgaita (H3.1)
 - atpakaļgaita (H3.2)
 - lodveida vārsts
 - balansēšanas vārsts
 - d20x2.25 — daudzslāņu cauruļvada diametrs, sienas biezums
 - Dn20 — tērauda cauruļvada nosacītais diametrs
 - LV-25 — lodveida vārsts-nosacītais diametrs
 - ZIP panelis — apkures sildpanelis
 - BV-15 — balansēšanas ventīlis un nosacītais diametrs
 - 0.064l/s kv=0.84 — plūsma (l/s), priekšiestatījuma vērtība

Piezīmes

1. Radiatoru siltumapgādes maģistrālos cauruļvadus montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm.
2. Pievienojumus pie radiatoriem montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm d16x2.0 caurulēm.
3. Ventilācijas un sildpaneļu siltumapgādes maģistrālos cauruļvadus montēt no Wavin Tigris K1 caurulēm.
4. Cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas gaitā uz vietas.
5. Maģistrālos un sadalošos cauruļvadus montēt ar kritumu 0,002 izlaides virzienā.
6. Sistēmas augstākajos punktos montēt automātiskos atgaisotājus, zemākajos - iztukšošanas krānus.
7. Caurumus un atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar "AR" un "BK" sadaļu risinājumiem, kā arī ar konstrukciju stiprības nosacījumiem.
8. Cauruļvadu izolāciju norādījumus skatīt lapā AVK-01.

Būvpr.daļas vad.	J.BUTĀNS	21.04.207		ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Izstrādāja	A.Korņilovs	21.04.207		OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
				PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
				RASEJUMS:	APKURE. IZOMETRISKĀ SHĒMA H3.		
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
					SND 2016/07/AK	BP	
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
				M 1:100		AVK-09	



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv