



1. Sadātie rūpnieciskā kompleksējama atbilstošo LVS EN 61439-1:2012.
2. Kabeļi ievadi no apakšas un izvadi no augšas.
3. Sadātie apņikti ar 20% rezervi.
4. Diferenciālsardzības klase A, 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R4-0mi.

[illegible]