


no UKS-9504-7-10  
(skat. ELT-3 lapu)

uz balsts nr. 8  
(skat. ELT-3 lapu)



Operatīvais nr.	.....
Kārtas nr.	S1
Adrese	Jēkaba Dubura 7
Sadalnes tips	KKM-2+USM-1/63
K	0.6
Pu	16 kW
Pa	10 kW
Ia	11.9 A
ΔU	1.72 %
Ik	1280 A

Pieslēgumi sadalnē		
Skaitis	Ampēri	Fāžu skaits
1	25A	3.f.

AXMK-1-4x16 ΔU=1.72%  
Lietotāja L=30m

Jēkaba Dubura 7  
skatīt lietotāja daļu

			ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*
Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS EKAS PĀRBOVE UN SIGULDAS ĢIMNĀŽLIJAS MĀCĪBU KORPUSA BOVNĒCĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150
RASEJUMS: 0.4kV izvērstā shēma			



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

0.4kV izvērstā shēma			
FAILS: ELT.dwg	PASŪTĪTUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP	
MĒROGS: b/m	LAPU SKAITS: 4/4	LAPĀ: ELT-4	