



Piezīmes:		1. Sadalīne rūpnieciski komplektējama atbilstoši LVSN 61439-1:2012.		2. Kabeļa leņķi no apaķšas un izvadi no augšas.		3. Sadalīni aprīkoti ar 20% rezervi.		4. Diferenciālsardzības klase A, 30mA.		5. Nodrošināt TN-S zemesšanas sistēmu R<4 omi.		6. Sadalīni aprīkoti ar selektīviem automātslēdzieniem, drošai selektivitātes nodrošināšanai.		7. Sadalīnes izmērus un komplektāciju saskaņot ar projekta autoru.	
Būvpr. daļas vad.		A. Mūzicis		03.04.2017		Inženieris		N. Segliņš		03.04.2017		ADRESĒ:		ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Inženieris		N. Segliņš		03.04.2017		OBJEKTS:		SĪKĻAS FKAS PĀRĀRĀVE UN SIGULDAS GIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*		2.kārtne		PĀRSTĀVĀS:		SIGULDAS NOVADA DOMĒ, Rīga, Nr. 9900048152, PĻUS IELA 16, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
PĀRSTĀVĀS:		SIGULDAS NOVADA DOMĒ, Rīga, Nr. 9900048152, PĻUS IELA 16, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*		RĀSĒLUMS:		Sadalīnes MS-2 shēma		PĀRSTĀVĀS NR.:		STRADĻA:		FAKSS:		EL.dwg	
MĒROOSS:		b/m		LĀBU SKATĪS:		3/38		LĀBU SKATĪS:		3/38		LĀBU SKATĪS:		3/38	
Difk'a iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv		BALTEX GROUP		SND 201607/AK		BP		EL-2.1		A2		A2		A2	