


Bedienungsanleitung Instruction Manual 787-1007

Stromversorgung f. DALI-Multi-Master-Klemme 753-647
Power Supply f. DALI Multi Master Module 753-647



Anschluss Connection

Abbildung zeigt den 787-1007
This figure shows the 787-1007



Installation Installation

Sicherheitsmaßnahmen vor der Installation

Das Betriebsmittel ist vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektrischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden. Das Betriebsmittel immer im spannungsfreien Zustand montieren und verdrahten. Die Produktbeschreibung und die technischen Hinweise in unserem Hauptkatalog sowie die Aufschriften am Betriebsmittel und auf dem Typenschild sind zu beachten.

Installation

Die Installation ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE 0100), nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. UVV-VBG4 bzw. BGV A3) und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern! Bei Einbau in Maschinen ist die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht. EN 60204 ist zu beachten. Die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) erlaubt. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

Die Stromversorgung ist zum Betrieb an der DALI-Multi-Master-Klemme 753-647 ausgelegt. Bitte schauen Sie für weitere Informationen ins Handbuch der DALI-Multi-Master-Klemme 753-647.


Safety measures before installation

This equipment is to be protected against improper use. Components are not to be bent or isolation spacing changed, especially through handling and transport. The contact with electrical components and terminals is to be avoided. Always disconnect the equipment from the mains supply, before commencing installation or wiring. The product description, technical information in our main catalogue and the marking on the equipment ratings plate are to be observed.


Installation

Installation must be carried out according to the prevailing local conditions and safety regulations (e.g. VDE 0100) national accident prevention regulations (e.g. UVV-VBG4 or BGV A3) and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical systems and machines, and fulfils the requirements of the low voltage guidelines (2014/35/EU). The required minimum spacing to neighbouring components must be observed to guarantee the required cooling. When installed into machinery, the normal operation is forbidden until it is determined that the machine fulfils the requirements of the machinery guidelines (2006/42/EG). EN 60204 must be observed. The EMC requirements (2014/30/EU) must be fulfilled before operation is commenced. The observance of the required limitations for the EMC legislation is the responsibility of the manufacturer of the installation or machinery.

Bedienung der Anschlussklemmen Terminals handling



This power supply unit is suitable for the DALI Multi Master Module 753-647. Please consult the manual of the DALI Multi Master Module 753-647 for further information.



- 1 **LED:** Die grüne LED leuchtet, sofern die Ausgangsspannung vorhanden ist.
- 2 **Eingang**
- 3 **Ausgang**
- 4 **Montage:** Setzen Sie das Gerät mit der Tragschienenführung an die Oberkante der Tragschiene an und rasten Sie es nach unten ein.
- 5 **Demontage:** Ziehen Sie den Schnappriegel mit Hilfe eines Schraubendrehers auf und hängen Sie das Gerät an der Unterkante der Tragschiene aus.

- 1 **LED:** The green LED lights as soon as the output voltage is present.
- 2 **Input**
- 3 **Output**
- 4 **Mounting:** Place the device with the DIN rail guide on the upper edge of the DIN rail, and snap it in with a downward motion.
- 5 **Removing:** Pull the snap lever open with the aid of a screwdriver and slide the device out at the lower edge of the DIN rail.



Achtung!
Der direkte Anschluss der Stromversorgung 787-1007 an einem DALI-Netzwerk ohne Zwischenschaltung einer DALI-Multi-Master-Klemme 753-647 kann zur Zerstörung der angeschlossenen DALI-Teilnehmer führen!

Attention!
Direct connection of power supply 787-1007 to a DALI network without insertion of the DALI Multi Master Module 753-647 will destroy the connected DALI slaves!

Technische Daten
Technical data


787-1007	
Eingangsdaten Input	
Eingangsnennspannung Rated input voltage	100 - 240 Vac
Eingangsspannungsbereich Operating input voltage range	85 - 264 Vac (120 - 373Vdc)
Eingangsspannungs-Derating Derating input voltage	---
Nennfrequenzbereich Rated frequency range	44 Hz - 66 Hz / 0 Hz
Eingangsnennstrom bei Nennlast (110 / 230 Vac) Rated input current at nominal load 110 / 230 Vac	0,45 / 0,23 A 0.45 / 0.23 A
Einschaltstrombegrenzung In-rush current limiter	< 30 A, NTC
Eingangssicherung intern internal fuse	2 AT
Empfohlene Vorsicherung* Recommended external protection*	6 A, 10 A, 16 A, Charakteristik B, C 6 A, 10 A, 16 A, Charakteristic B, C
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast (110 / 230 Vac) Mains drop compensation at nominal load (110 / 230 Vac)	10 / 80 ms
Ausgangsdaten Output	
Ausgangsspannung Rated output voltage	18 Vdc ±2 %
Ausgangsstrom Rated output current	1.1 A
Überlastverhalten Overloadbehaviour	Konstantstrom (U/I Kennlinie) Constant current (U/I Line)
Wirkungsgrad Efficiency	typ. 80 %
Restwelligkeit (Nennlast) Residual ripple (nominal load)	typ. 150 mV _{ss}
Signalisierung Signaling	
Betriebsanzeige Power indicator	LED grün LED green
Umwelt Environment	
Lagertemperatur Storage Temperature	-25 °C – +80 °C
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C – +55 °C
Einbaulage Mounting position	waagerecht für Tragschiene TH 35, horizontal for Rail TH 35
Zulässige Luftfeuchtigkeit Allowable humidity	5 bis 96 % relative Feuchte, keine Betauung zulässig 5 to 96 % relative humidity with no dew
Strombelastbarkeit bei beliebiger Einbauanlage Current rating at any mounting position	max. 0.8 A
Kühlung (Abstand zu benachbarten Teilen) Cooling (spacing to vicinal components)	kein Mindestabstand rechts/links erforderlich, 70 mm oben/unten No minimum spacing right/left required, 70 mm over/under
Sicherheit und Schutz Safety and protection	
Schutzart Protection index	IP 20
Prüfspannung HV test voltage	4242 Vdc
Schutzklasse Safety class	II (im geschlossenen Schaltschrank) II (in the closed Cabinet)
Anschlussleitung Conductors	Zum Anschluss Kupferleitung mit min. 75 °C verwenden. Leitungslänge (Ausgang) max. 3m. Für GL sind geschirmte Leitungen zu verwenden. Use Copper Conductors only, rated 75 °C. Conductor length (output) max. 3m. For GL, please use shielded cable.
Einsatzbereich Installation	Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II Degree of Pollution 2, Over-voltage Category II
Überspannungskategorie Overvoltage category	II
Rückspeisungsfestigkeit Feedback voltage	max. 20 Vdc
Normen Safety standards	
Sicherheit Safety	EN 61558-2-17 EN 60950 (SELV)
EMV EMC	EN 61204-3
Zulassungen Approvals	
UL	UL 60950/UL 508 UL-Note: Output disconnecting means shall be provided during installation.
GL	GL (Umgebungskategorie A, EMC 2) GL (Environmental Category A, EMC 2)

Bestellnummern Order numbers	
	787-1007
Mechanik Mechanical Data	
Gewicht weight	0.17 kg
Maße (B x H x T)** Dimensions width x height x depth**	54 x 89 x 55 mm
Anschlüsse Eingang (L, N) /Ausgang (+, +, -, -) Terminals input (L, N) / output (+, +, -, -)	WAGO Serie 740 max. 2,5 mm² WAGO series 740 max. 2.5 mm²

* Für DC Eingangsspannung ist eine geeignete DC-Sicherung erforderlich.
For DC input voltage suitable DC fuse required.

** Tiefe T ab Oberkante Tragschiene.
Depth from upper edge of DIN rail.

Funktionsschaltbild
Functional diagram



* Zweiphasenbetrieb nur möglich, sofern die maximale Eingangsspannung von 264 Vac nicht überschritten wird.
* Two phase operation only possible, if input voltage under 264 Vac.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27
32423 Minden
Germany
Phone: +49 571-887-0
Fax: +49 571-887-169
info@wago.com
www.wago.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to change.