



Trešā stāva telpu eksplikācija			
Nr.	Nosaukums	Platība, m2	Platība, m2
301	Matemātika	48.0	
302	Palīgtelpa	15.3	
303	Matemātika	48.9	
304	Gaitenis	128.0	
305	Matemātika	49.9	
306	Matemātika	49.3	
307	Matemātika	49.6	
308	Geogrāfijas kab.	48.1	
309	Palīgtelpa	15.2	
310	Sociālo zinību kab.	49.4	
311	Kāpu telpa	19.4	
312	Kāpu telpa	19.6	
313	Gaitenis	40.2	
314	Svīnību zāle		201.4
315	Kāpu telpa		4.2
316	Informātika		62.0
317	Palīgtelpa		15.9
318	Informātika		58.0
319	Vestibils		242.7
320	Fizikas palīgtelpa		26.5
321	Fizikas kabinets		76.3
322	Nolikta		7.2
323	Fizikas kabinets		59.4
324	Tualete		17.1
325	Tualete		15.1
326	Tualete		3.2
327	Tualete		2.9
328	Skolotāju telpa		20.1
329	Kāpu telpa		5.4
330	Aizskatuve		31.7
331	Skatuve		79.7
Kopā:		580.9	928.8

APZĪMĒJUMI

KR

PE

KK

KR

KR

KP

GK

KSA

Maģistrālo tīklu kabelis

Cinkota kabelis

PE aizsargcaurule

Kabeļu kanāls

Zn kabeļu tīkls

Cinkota kabelis

Grīdas kanāls

Kopju tīkls

Sadālnes Kanāls KSA

Sadālnes, spēka

Sadālnes, apgaismes

Kabeļlīnijas stāvvads

- Piezīme:
- Kabeļu renēs montēt 0.2m no pārseguma paneļa.
 - Aizliegts šķērsot nesošos rīdēja blokus ar urbumu. Kabeļu šķērsojumus veikt caur pārseguma paneļu dobumiem, kabeļi ievēlot lokānā PE aizsargcaurulē.
 - Maģistrālās kabeļlīnijas montēt uz kabeļrenēm.
 - SS, AS, VS, Sadālnes iebūvēt sienā H=1.3-1.8m augstumā no grīdas līmeņa.
 - Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabeļus ievēl aizsargcaurulēs, caur ugunsdrošiem nodalījumiem aizpildot ar ugunsdrošu blīvējumu.
 - Atvērumus caur nesošām konstrukcijām skatīt BK daļā.
 - Savietot ar esošām inženierkomunikācijām un AVK daļu.
 - Kabeļrenes uzstādīt pēc AVK gaisvadu montāžas.
 - Visas kabeļu renēs saņemēt ik pēc 40m, ar zemējuma vadu 1x6 Cu.
 - Uz kabeļu renēm kabeļus marķēt, ik pēc 40m, norādot sadalni un grupu.
 - Aizliegts kabeļu renēs montēt virs ugunsdrošajām kabeļu renēm vai kabeļiem. Aizliegts montēt kabeļu renes zem ūdensvada un kanalizācijas caurulēm.
 - Grīdas kanālu iebūvēt grīdā.
 - Skat. skaidrojošais apraksts.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNĒCĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASEJUMS:	3.stāva maģistrālie elektrotīkli	
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪTUMA NR.: SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	1:100	LAPU SKAITS: 5/38
					STADIJA: BP
					LAPA: EL-4



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv