



- Evakuācijas gaismeklis LED 3W , 337x224mm, 80lm, IP44, montāžai pie griestiem vai virs evakuācijas izejas , 2,5 m augstumā.
- Avārijas gaismeklis LED 1W, sistēmas jauda 2.3W izstiepts leņķis, 120x120mm, 135m, IP20, 230V,z/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 3W, sistēmas jauda 4.9W izstiepts leņķis, 120x120mm, 325lm, IP20, 230V, z/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 3W, sistēmas jauda 6.1W 120 grādu leņķis, D=200mm, 325lm, IP44, 230V, v/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 1W, sistēmas jauda 2.4W 120 grādu leņķis, D=200mm, 135lm, IP44, 230V,v/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 1W, sistēmas jauda 3.9W 120 leņķis, D=200mm, 140lm, IP44, 230V,v/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 3W, sistēmas jauda 3W 120 leņķis, 120x120mm, 390lm, IP44, 230V, z/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 3W, sistēmas jauda 3W krusta leņķis, D=100mm, 390lm, IP20, 230V,z/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 3W, sistēmas jauda 5.1W 120 leņķis, 120x120mm, 390lm, IP20, 230V,z/a, centrālai baterijas sistēmai
- Avārijas gaismeklis LED 3W, sistēmas jauda 4.9W plats leņķis, 120x120mm, 330lm, IP44, 230V, z/a, centrālai baterijas sistēmai

- Piezīme:**
- Evakuācijas ceļos nodrošināt 1lx minimālo apgaismojuma līmeni elektroapgādes pārtraukuma gadījumā. Pie ugunsdzēsības iekārtām 5lx.
 - Uz vienu līniju pieslēgt max. 20 gab. gaismekļus.
 - Visi gaismekļi paredzēti ar centrālo baterijas sistēmu un uzraudzību no centrālā paneļa CB-1.
 - Centrālās baterijas sistēmas minimālais baterijas laiks 3h.
 - Visi pieslēgumi no Centrālās baterijas jāizpilda ar ugunsdrošu kabeli un kabelu sistēmu ar E90 min. noturību.
 - Visi gaismekļi ir ar dubulto izolāciju (III klase)
 - Ugunsdrošās kabelu līnijas aizliegts montēt kopā ar parastajiem kabeliem vai zem tiem.
 - E90 Kabelu līnijas montēt uz speciālām kabelu renēm un ar ugunsdrošām skavām pie griestiem un sienām.
 - Visus savienojumus izpildīt ar ugunsdrošām kārbām un spailēm vai tieši gaismeklī.
 - Evakuāciju izeju norādes deg visu laiku, pretpanikas gaismekļi deg avārijas brīdī.
 - Telpās ar paaugstinātu bīstamību uzstādīt avārijas gaismekļus, kas iedarbojas 0.5sec. laikā un nodrošina 10% no kopējā apgaismojuma.
 - Visas kabelu līnijas un pievienojumus elektroietaisēm marķēt ar birku.
 - Piesaistes precizēt būvniecības gaitā ņemot vērā mēbeļu un elektroiekārtu specifiku.
 - Elektroietaisē marķēt ar norādīto burcparu kombināciju.

- I - Indukcijas virsma AEG HK6542H1FB vai analogs
- II - Cepeškrāns AEG BE4013421M vai analogs
- III - Trauku mazgājamā mašīna AEG F65712VIOP vai analogs
- IV - Iebūvēta granīta izlietne AQUASANITA MAGNA vai analogs
- V - Ledusskapis AEG SCS61800F1 vai analogs
- VI - 3/4 apļa trauku karuselis HAFELE vai analogs
- VII - Mikrovilņu krāns AEG MFC3026S-M vai analogs

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASĒJUMS:	1.stāva avārijas apgaismes elektrotīkli	
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪTUMA NR.: SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	1:100	LAPU SKAITS: 33/38
					STADIJA: BP
					LAPA: EL-16



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv