


Pirmā stāva telpu eksplikācija		
Nr.	Nosaukums	Platība, m ²
101	Vējtveris	4.2
102	Vestibils	210.3
103	Ārsardzes telpa	9.2
104	Saimniecības daļa	11.7
105	Medpunkts	12.0
106	Psihologa kabinets	11.6
107	Lifta priekštelpa	5.2
108	Palīgtelpa	7.1
109	Klase	48.4
110	Palīgtelpa	16.7
111	Palīgtelpa	9.0
112	Amatū mācību kl.	48.8
113	Palīgtelpa	4.1
114	Vējtveris	3.6
115	Garderobe	128.6
116	Palīgtelpa	2.6
117	Vējtveris	7.9
118	Mājturības telpa	31.0
119	Palīgtelpa	16.2
120	Gaitenis	40.2
121	Gatavošanas telpa	21.4
122	Mājturības telpa	25.7
123	Tualetes (skolotāji)	2.4
124	Tualetes (skolotāji)	2.3
125	Tualetes (invalidi)	3.4
126	Tualetes	7.9
127	Tualetes	7.9
128	Palīgtelpa	7.5
129	Kāpņu telpa	8.3
130	Kāpņu telpa	10.6
131	Kāpņu telpa	5.4
132	Vējtveris	14.8
133	Piegāde	8.4
134	Virtuve	69.6
135	Ednīca	190.5
136	Priekštelpa	10.1
137	Kāpņu telpa	6.5
Kopā:		758.4



- Piezīme:
- Kabeļu renēs montēt 0.2m no pārseguma paneļa.
 - Aizliegts šķērsot nesošos rīgēļa blokus ar urbumu, Kabeļu šķērsojumus veikt caur pārseguma paneļu dobumiem, kabeli ieviekt lokānā PE aizsargcaurulē.
 - Magistrālās kabelīnijas montēt uz kabelrenēm.
 - SS, AS, VS, Sadalnes iebūvēt sienā H=1.3-1.8m augstumā no grīdas līmeņa,
 - Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabelus ieviekt aizsargcaurulēs, caur ugunsdrošiem nodalījumiem aizpildot ar ugunsdrošu blīvējumu.
 - Atvērumus caur nesošām konstrukcijām skatīt BK daļā.
 - Savietot ar esošām inženierkomunikācijām un AVK daļu.
 - Kabeļrenes uzstādīt pēc AVK gaisvadu montāžas.
 - Visas kabeļu renes saņemēt ik pēc 40m, ar zemējuma vadu 1x6 Cu.
 - Uz kabeļu renēm kabelus marķēt, ik pēc 40m, norādot sadalni un grupu.
 - Aizliegts kabeļu renes montēt virs ugunsdrošajām kabeļu renēm vai kabeļiem. Aizliegts montēt kabeļu renes zem ūdensvada un kanalizācijas caurulēm.
 - Grīdas kanālu iebūvēt grīdā.
 - El.pieslēgumu MS-2 sadalnei paredzēt 1. kārtas apjomos.
 - Skat. skaidrojošais apraksts.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVniecība, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RĀSĒJUMS:	1.stāva magistrālās elektrotīkli	
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪTUMA NR.: SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	1:100	STADIJA: BP
				LAPU SKAITS: 2/38	LAPA: EL-2



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv