

123456

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E


F

F

Apgaismes sadalne AS-2.1

Pu=1.8kW
Pa=1.62kW
In=2.59A
Cos(fi)=0.95
K=0.9

Montāžas metode Zemapmetuma
Rindu skaits 2
Moduļu skaits 24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē
Korpusa materiāls Plastmasa
Augstums 436 mm
Platums 361 mm
Dziļums 99 mm
Iebūvēšanas dziļums 92 mm
DIN-slīde Jā
Krāsa Balts
RAL numurs 9010
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40



XPJ-4x1.5	0.41kW	1.65A	EAd 1	Apgaisme
Gaitenis; telpas nr. 217,218				
XPJ-3x1.5	0.34kW	1.58A	TP,SV 2	Apgaisme,apgaismojums tāfelei
Svešvalodu kab., palīgtelp; telpas nr. 201,202				
XPJ-3x1.5	0.25kW	1.14A	TP,SV 3	Apgaisme
Latviešu val. kab. telpas nr. 203				
XPJ-3x1.5	0.8kW	3.66A	SD,SP 4	Apgaisme
Atpūtas t, dir. kab.; telpas nr. 205,206,207,208				

Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama;
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta		
			PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS: Sadarnes AS-2.1 shēma		
FAILS: EL.dwg		PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK		STADIJA: BP	
MĒROGS: 1:100		LAPU SKAITS: 24/38		LAPA: EL-12.1	



DTka iela 44, RTga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

123456A3