Apgaismes sadalne AS-4.1



Montāžas metode Zemapmetuma
Rindu skaits 2
Moduļu skaits 24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē
Korpusa materiāls Plastmasa
Augstums 436 mm
Platums 361 mm
Dziļums 99 mm
Iebūvēšanas dziļums 92 mm
DIN-sliede Jā
Krāsa Balts
RAL numurs 9010
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

Apgaismes
Angļu v. kab., skolotāju ist.; telpas nr. 401,402

Apgaismes
Gaitenis, spoguļu z; telpas nr. 403,406,407,420

Apgaismes
Angļu v.kab.; telpas nr. 404,405

Apgaismes
Spoguļu zāle; telpas nr. 407

Piezīme:
1. Sadalne individuāli komplektējama:
2. Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
4. Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
6. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017

ADRESE:
ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

OBJEKTS:
"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"
2.kārta

PASŪTĪTĀJS:
SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

RASĒJUMS:
Sadalnes AS-4.1 shēma

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
b/m	30/38	EL-14.1

A3