



31.4	26.5
11.3	57.4
4.0	18.0
31.3	59.4
31.7	17.1
39.4	15.1
139.3	3.2
7.6	2.9
38.5	57.6
21.6	27.9
14.2	136.7
1.7	4.2
1.7	62.0
9.4	15.9
32.1	58.0
10.7	
4.3	
32.4	
32.2	
5.1	
5.1	
38.1	
1.7	
1.7	
1.7	

APZĪMĒJUMI

KR	Magistrālo tīklu kabeli
PE	Cinkota kabelrene
KK	PE aizsargcaurule grīdā.
KR	Kabeļu kanāls
KR	Zn kabeļu trepes T veida savienojums
KP	Cinkota kabeltrepes
GK	Grīdas kanāls
KSA	Kopņu tīlis
	Sadalne Canalis KSA
	Sadalne, spēka
	Sadalne, apgaismes
	Kabeļlīnijas stāvsvads

- Piezīme:**
- Kabeļu renes montēt 0.2m no pārseguma paneļa.
 - Aizliegts šķērsot nesošos rīcēļa blokus ar urbumu.
 - Magistrālās kabeļlīnijas montēt uz kabeļrenēm.
 - SS, AS, VS, Sadalnes iebūvēt sienā H=1.3-1.8m augstumā no grīdas līmeņa.
 - Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabeļus ievilk aizsargcaurulēs, caur ugunsdrošiem nodalījumiem aizpildot ar ugunsdrošu blīvējumu.
 - Atvērumus caur nesošām konstrukcijām veidot, saskaņojot ar BK daļu.
 - Savietot ar esošām inženierkomunikācijām un AVK daļu.
 - Kabeļrenes uzstādīt pēc AVK gaisvadu montāžas.
 - Visas kabeļu renes saņemēt ik pēc 40m, ar zemējuma vadu 1x6 Cu.
 - Uz kabeļu renēm kabeļus marķēt, ik pēc 40m, norādot sadalni un grupu.
 - Aizliegts kabeļu renes montēt virs ugunsdrošām kabeļu renēm vai kabeļiem. Aizliegts montēt kabeļu renes zem ūdensvada un kanalizācijas caurulēm.
 - Skat. skaidrojošais apraksts.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS GIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta		
			PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv			RASĒJUMS: 4.stāva magistrālās elektrotīkli		
			FAILS: EL.dwg	PASŪTĪTUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
			MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 6/38	LAPA: EL-5



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv