



APZĪMĒJUMI

- Apgaismojuma komutācija
- Apgaismojuma Kabeļu līnijas trase
- Slēdzis z/a 1 polu IP20
- Slēdzis z/a 1 polu IP44, hermētisks
- Pieslēgums Touch panelim
- Pārslēdzis z/a 1 polu IP20
- Dubultais slēdzis z/a 2 polu IP20
- Dubultais slēdzis z/a 2 polu IP44, hermētisks
- Touch dim tasterpoga divtaustiņu, z/a, IP44
- Touch dim tasterpoga divtaustiņu, z/a, IP20
- Klātbūtnes sensors HF 360, z/a, IP20
- Klātbūtnes sensors DUAL HF, z/a, IP20
- Klātbūtnes sensors IR Quattro HD, z/a, IP20

- Gaismeklis LED 47W, 1197x297mm, 5300lm, z/a, IP 20, 3000K, MODERNA 2 1197 vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 35W, 622x622mm, 4000lm, z/a, IP 20, 3000K, DALI, MODERNA 2 622 vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 45W, 1025x80mm, 4500lm, montāža pie sienas, IP 40, 3000K, ANGLE 30 WALL 1025 vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 17W, D=172mm, 4000lm, z/a, IP 44, 3000K, DALI, 901620.002.1 vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 22W, 1030x44mm, 2050lm, montāža virs spoguļa, IP 44, 3000K, S4000 LED 1030 22 W vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 35W, D=200mm, 3400lm, montāža pie sienas, IP 65, 3000K, ELLIS2 D/IND 38 W vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 55W, 637x637mm, 6300lm, z/a, antibakteriāls IP 44, 3000K, CR446B 1xLED88/840 60 W vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 39W, 1170x60mm, 3600lm, piekarami griestos H=>2.5m, IP 20, 3000K, EDAN RECESSED M MATT ASYM REF 39W 3600lm 4000K 80Ra 39 W vai ekvivalents
- Gaismeklis LED 35W, 622x622mm, 4000lm, z/a, IP 54, 3000K, DALI, MODERNA 2 622 vai ekvivalents

Piezīme:

- Apgaismojuma komutācija ar slēdžiem un klātbūtnes sensoriem.
- Klātbūtnes sensorus paredzēt ar DALI sistēmu, pievienošanai pie BMS sistēmās.
- Gaismekļu darbības algoritms un vadības kabeļu pievienojumi ir iekļauti VAS daļā.
- Līdz sensoriem izbūvēt 4dzīslu kabeļlīniju. No sensora līdz gaismekļiem izbūvēt 3dzīslu kabeļlīniju.
- Sensoriem paredzēt manuālo režīmu sadalnēs ar pārslēgu uz DIN sliedes.
- Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabeļus ievilkāt aizsargcaurulēs.
- Slēdžus uzstādīt 0.9m augstumā 0.15m no durvju ailes.
- Visus gaismekļus pirms pasūtīšanas saskatīt ar projekta autoru, atbildīgo arhitektu un pasūtītāju.
- Apgaismojuma līmenis atbilstoši MK Nr.359 noteikumiem, skatīt izolīnijas un detalizētu aprēķinu pielikumā.
- Mākslas darbnīcā montēt gaismas sliedi pie griestiem.
- Skatīt skaidrojošais apraksts.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASĒJUMS:	5.stāva apgaismes elektrošķēmi	
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪTĀJA NR.: SND 2016/07/AK
					STADIJA: BP
			MĒROGS:	1:100	LAPU SKAITS: 32/38
					LAPA: EL-15



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv