



Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	2
Moduļu skaits	24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	436 mm
Platums	361 mm
Dzīlums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-sliede	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

XPJ-4x1.5	0.3kW	1.40A	EAQ, EAd 1	1	Apgaisme
XPJ-3x1.5	0.34kW	1.58A	TP, SV 2	2	Apgaisme, apgaismojums tāfelei
XPJ-3x1.5	0.25kW	1.14A	TP, SV 3	3	Vēstures kab., palīgtelpa; telpas nr. 213, 214
XPJ-3x1.5	0.66kW	3.01A	SD, SP 4	4	Apgaisme, apgaismojums tāfelei
					Vēstures kab., telpas nr. 215
					Dir.vietn.kab., telpas nr. 209, 210, 211, 212

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama;
  - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
  - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
  - Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
  - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu  $R < 4 \Omega$  omi.
  - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta		
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152); PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS:	Sadalnes AS-2.4 shēma		
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	1:100	LAPU SKAITS:	25/38
					STADIJA:	BP
					LAPA:	EL-12.2



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv