



- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama;
  - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
  - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
  - Diferenciālais aizsardzības klase A 30mA
  - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu  $R < 4 \Omega$
  - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASĒJUMS:	Sadalnes AS-1.1 shēma	
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	1:100	LAPU SKAITS: 21/38
					STADIJA: BP
					LAPA: EL-11.1



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv