



48.0	201.4
15.3	4.2
48.9	62.0
128.0	15.9
49.9	58.0
49.3	242.7
49.6	26.5
48.1	76.3
15.2	7.2
49.4	59.4
19.4	17.1
19.6	15.1
40.2	3.2
	2.9
	20.1
	5.4
	31.7
	79.7

APZĪMĒJUMI	
XD	Spēka kabeliņijas trase Kontaktdakša 400V 16A, 3P+N+E, v/a IP44
XR	Kontaktilgizda 400V 16A, 3P+N+E, v/a IP44
XS	Kontaktilgizda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20
XS2	Kontaktilgizda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20, divvietīga
XS3	Kontaktilgizda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20, trīsvietīga
XH	Kontaktilgizda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44
XH2	Kontaktilgizda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44, divvietīga
XH3	Kontaktilgizda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44, trīsvietīga
RK	Grīdas kārba, 8vietīga, 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44,
XT	Izvads 1 fāzes 230V 16A, L+N+PE,
XM	Izvads 3 fāzes 400V 16A, L+N+PE,
KG	Sadalne 0.4kV Kabeliņijas slāņvads
KG	Grīdas kārba, 1vietīga 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44,
KS	Kontaktilgizdu kārba galdā, 2vietīga, 230V 16A, L+N+PE, z/a, IP44
SB	Spiedpoga, 230V 16A, L+N+PE, z/a, IP44
SK	Kubs kontaktilgizdām izvēlams no griestiem, 2vietīga, 230V 16A, L+N+PE, z/a, IP44

- Piezīme:
- Aizliegts šķērsot nesošos rīceļus. Kabeliņijas montēt uz kabelu renēm un zem sienu un griestu apšuvuma.
 - Izvadēm atstāt vismaz 1.5m garus kabelu galus.
 - Piesaistes precizēt būvniecības gaitā ņemot vērā mēbeļu un elektroiekārtu specifikāciju.
 - Visas Kontaktilgizdas paredzēt ar gultni un bērnu aizsardzību.
 - Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabelus ievilkāt aizsargcaurulēs, caur ugunsdrošiem nodalījumiem aizplidot ar ugunsdrošu blīvējumu..
 - Pirms elektroiekārtu pieslēgšanas elektrotīklam precizēt elektrotehniskos parametrus projektā norādītajiem, nepieciešamības gadījumā saskaņot el. jaudas ar projekta autoru.
 - Elektroietāises marķēt ar norādīto burcīparu kombināciju.
 - Kontaktilgizdu un kārbu augstumiem ir informatīvs raksturs, pielāgot reālajam mēbeļu izvietojumam un gabarītiem.
 - Grīdas kārbu montāžu grīdas pilnībā saskaņot ar arhitektu un projekta autoru.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS*	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASEJUMS:	3.stāva spēka elektrotīkli	
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	1:100	LAPU SKAITS: 13/38
					STADIJA: BP
					LAPA: EL-8



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv